

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

Е.А. Лонкина

05.08.2025

05.08.2025

Экспертное заключение

№ 003584

от 05.08.2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:
Панели отделочные звукопоглощающие из минерального стекловолокна высокой плотности, покрытые стеклохолстом торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings» окрашенные водно-дисперсионной краской для потолков и стен толщиной от 12 до 50 мм, плотностью от 80 до 150 кг/м³ коллекций Light Panel, Maximum, Mars, Sound Solo, Sound Baffle, Walls Panele и коллекций MedRoom, Peakview, Standard, дополнительно облицованных стеклохолстом с антибактериальными свойствами типа GS Clean, изготовленные в соответствии с ТУ 22.29.29-001-28681266-2024 «Панели отделочные звукопоглощающие стекловолокнистые торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings».

1.Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гринсоник». Адрес: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.6, этаж 2, помещ II. ИНН: 7725493349; ОГРН: 1187746518299;

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гринсоник». Адрес юридический: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.6, этаж 2, помещ II. Адрес производства: 143051, Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вязёмы, ул. Ямская, владение 4, стр. 27;

3.Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С. Адрес: 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 003599/ОИ от 31.07.2025г.

Производство экспертизы начато: в 08-05 ч. 31.07.2025г.

Производство экспертизы окончено в 08-00 ч. 05.08.2025г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 22.29.29-001-28681266-2024 «Панели отделочные звукопоглощающие стекловолокнистые торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем;
- Протокол испытаний № 07.59-191П.КМ от 21.07.2025 года, выданные: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки продукции.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Коммерческое использование внутри общественных и жилых зданий в помещении типов А, Б, В, С включая жилые дома и общежития, учреждения образования, организация здравоохранения, включая помещения с влажным режимом уборки моющими дезинфицирующими средствами, санатории, дома отдыха, закрытые спортивные сооружения, вспомогательные спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в здании управления на промышленных предприятиях и других объектах в том числе спортивного назначения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о органолептических, токсикологических, санитарно-химических, физико-гигиенических свойствах исходных веществ в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 07.59-191П.КМ от 21.07.2025 года, выданный: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Испытательный лабораторный центр. (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) Адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец: Панель отделочная звукопоглощающая из минерального стекловолокна высокой плотности, покрытая стеклохолстом торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings»</i>				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1

Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°C				
Относительная влажность 45%				
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001*
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01*
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Санитарно-химические показатели**				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°C				
Относительная влажность 45%				
Спирт метиловый	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001*
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,001*
Метилметакрилат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01*
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

** -Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Панель отделочная звукопоглощающая из минерального стекловолокна высокой плотности, покрытая стеклохолстом торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings»				
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		МУ 3.5.1.3439-17	не допускается	не обнаружено

Таблица 3 (Глава II. Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Панель отделочная звукопоглощающая из минерального стекловолокна высокой плотности, покрытая стеклохолстом торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings»			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		369 ±101	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		15 ± 11	
Активность 226Ra, Бк/кг		17 ± 14	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	36 ± 19	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- Полное наименование;
- Маркировка продукции;
- Дата изготовления и номер партии;
- Толщина, длина, ширина;
- Наименование производителя и адрес производства.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Панели отделочные звукопоглощающие из минерального стекловолокна высокой плотности, покрытые стеклохолстом торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings» окрашенные водно-дисперсионной краской для потолков и стен толщиной от 12 до 50 мм, плотностью от 80 до 150 кг/м³ коллекций Light Panel, Maximum, Mars, Sound Solo, Sound Baffle, Walls Panele и коллекций MedRoom, Peakview, Standard, дополнительно облицованных стеклохолстом с антибактериальными свойствами типа GS Clean, изготовленные в соответствии с ТУ 22.29.29-001-28681266-2024 «Панели отделочные звукопоглощающие стекловолокнистые торговой марки Global Ceilings с маркировкой «GC Ceilings».

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гринсоник», Адрес юридический: 115419, Россия, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр.6, этаж 2, помещ II.

Адрес производства: 143051, Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вязёмы, ул. Ямская, владение 4, стр. 27, **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.