



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ССРП-ВЕ.ЧС13.Н.00272**

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»)  
143985, Россия, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный,  
ул. Автозаводская, д. 48а,  
ОГРН: 1165053057311,  
тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70, e-mail: raisa.vorobieva@rockwool.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Rockwool B.V.B.A  
Бельгия, Wijnegem Oud Sluisstraat 5 2110, Belgium,  
тел./факс: +32 3 360 67 30

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojest.ru, ОГРН: 1025000508610  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация  
Уполномочен Некоммерческим партнерством  
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** код ОКПД 2: 25.11.23.119 код ТН ВЭД: 7308, 7318, 7326

Каркас (профили) и комплектующие подвесной системы (крепежные элементы) для потолков и стен,  
изготовленные из неокрашенной оцинкованной углеродистой стали тип DX51D+Z100  
(см. Приложение № 0000054)  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
НГ (негорючие материалы)  
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**  
Отчет о сертификационных испытаниях № 13821 от 17.07.2017  
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 14406/ 14407 от 21.02.2017  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.  
Техническое описание изготовителя  
Схема сертификации: 4с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.08.2017 по 09.08.2022



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Мизина*  
подпись

Е.Н. Мизина  
инициалы, фамилия

*Боровикова*  
подпись

Т.Б. Боровикова  
инициалы, фамилия

РП № 0002289



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №**  
**ССРП-ВЕ.ЧС13.Н.00272**

**ПРОДУКЦИЯ:**

Компоненты подвесных систем ROCKFON SYSTEM для потолков и стен неокрашенные:  
каркас (профили): основные направляющие, крепежные профили T, Z, I, код ТН ВЭД 7308;  
аксессуары: жесткие и регулируемые подвесы, клипсы, соединители, крепёж,  
коды ТН ВЭД 7308, 7318, 7326

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Мизина*

подпись

Е.Н. Мизина  
инициалы, фамилия

*Боровикова*

подпись

Т.Б. Боровикова  
инициалы, фамилия



ПП № 0000054