

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01189/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ" (ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ"). Место нахождения: Московская область, г. Видное. Адрес юридического лица: 142700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ТЕР. ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛД. 7, К. 2, ПОМЕЩ. 66. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1145003000119. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5003108330. Телефон +7 (495) 9264199, адрес электронной почты info@al-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ" (ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ"). Место нахождения: Московская область, г. Видное. Адрес юридического лица: 142700, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, ТЕР. ЮЖНАЯ ПРОМЗОНА, ВЛД. 7, К. 2, ПОМЕЩ. 66. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142700, РОССИЯ, Московская обл., г. Видное, территория Южная промзона, владение 7, корпус 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1145003000119. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5003108330.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты для фальшпола PERFATEN АТЛАНТ AIRVENT из холоднокатаной стали, толщиной не более 38 мм, с перфорацией и без, с лакокрасочным покрытием толщиной до 60 мкм и без покрытия, выпускаемые ТУ 25.11.23-005-18191609-2023 «Система фальшполов PERFATEN АТЛАНТ AIRVENT». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 25.11.23

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 10570/РС от 27.03.2024 с изменением № 1 от 08.04.2024; № 10571/РС от 27.03.2024 с изменением № 1 от 08.04.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5740-АОП от 08.04.2024 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Плиты без покрытия - ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Плиты с лакокрасочным покрытием толщиной 60 мкм - ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Срок службы - 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.04.2024 по 17.04.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))