

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00445/24

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»), место нахождения 143985, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ АВТОЗАВОДСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.), Д. 48А, ОГРН 1165053057311, ИНН 5012093506, телефон +7 495 777 7979, факс +7 495 777 7970, email: support@rwl.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ-СЕВЕР» (ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР»), место нахождения 188800, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРСКИЙ Р-Н, Г ВЫБОРГ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 3, К. 5, ОГРН 1034700889520, ИНН 4704052309, телефон +7 812 449 82 49, факс + 7 812 431 99 44, e-mail: support@rwl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели звукопоглощающие из каменной ваты для подвесных потолков и стен, выпускаемые по ТУ 5762-033-45757203-11 с изм. 1-17 «ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПАНЕЛИ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ И СТЕН», марок: СПОРТ; АРТИК; ИНДАСТРИАЛ БЛЭК
Серийный выпуск (см.Приложение)

код ОКПД 23.99.19.112

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 1758-3.1-ОС выдан 05.12.2024,

№ 1759-3.1-ОС выдан 05.12.2024, № 1760-3.1-ОС выдан 05.12.2024,

№ 1761-3.1-ОС выдан 05.12.2024, № 1762-3.1-ОС выдан 05.12.2024,

№ 1763-3.1-ОС выдан 05.12.2024, № 1764-3.1-ОС выдан 05.12.2024

испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 16792/ 15410/ 15538/ 16490/ 16676/ 16677/ 16693/ 16694-ИК 2024 от 30.07.2024 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

ТУ 5762-033-45757203-11 с изм. 1-17 «ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПАНЕЛИ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ И СТЕН»

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ стандарты ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть» (п. 5.3 метод II);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пп. 4.18, 4.20).

Группа горючести - Г1, группа воспламеняемости - В1, группа дымообразующей способности - Д1, группа токсичности продуктов горения - Т1. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 26.12.2024 ПО 25.12.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сагирова Юлия Сергеевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЧС13.В.00445/24

(обязательная сертификация)

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Панели звукопоглощающие из каменной ваты для подвесных потолков и стен, выпускаемые по ТУ 5762-033-45757203-11 с изм. 1-17 «ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПАНЕЛИ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ И СТЕН», марок: СПОРТ (плотность $120 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, плотность $150 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, толщина 40 мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%, отделка лицевой поверхности из приклеенной пропитанной стеклоткани, отделка задней поверхности из неокрашенного стеклохолста); АРТИК (плотность $90 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, толщина 15 мм, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%, отделка лицевой поверхности из приклеенного предварительно окрашенного стеклохолста белого цвета, отделка задней поверхности из неокрашенного стеклохолста); ИНДАСТРИАЛ БЛЭК (плотность $70 \text{ кг/м}^3 \pm 10\%$, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,2%, отделка лицевой поверхности из приклеенного предварительно окрашенного стеклохолста чёрного цвета, задняя сторона с ламельным отпечатком для толщин 25 мм, 30 мм, и 50 мм, отделка задней поверхности из неокрашенного стеклохолста для панелей толщиной 40 мм)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперты
(эксперты)

Муру
(подпись)
Саму
(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Сагирова Юлия Сергеевна